


回路编号						
容量(kW)	214	86.6	86.6	86.6	20	
电流(A)	289	116.95	116.95	116.95	27	
名称	DBX-4	DBX-1	DBX-2	DBX-3	DBX-5	SPD
备注	厨房	1#楼1单元	1#楼2单元	1#楼3单元	会议室	

总电源箱系统图

							 中铝国际工程股份有限公司	G4303工程	区号	
							中铝国际工程股份有限公司 吉林百矿田田碳素有限公司 400kt/a预焙阳极碳素项目	版次 0	专业	电气
							总设计师 分院审 审核 校核 设计	设计阶段	施工图	
							职工住宅	比例尺	1:1	
							动力配电系统图	日期	2022年7月	
								所属图号		
版本	描述	日期	设计	校核	审核	分院审		G4303-43D-7(1/2)		